

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ47.В.00372  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0663299  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Неохим».  
Адрес: 1195030, Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А. ОГРН: 1069847536219.  
Телефон: +7 8127021246, Факс: +7 8127021246. E-mail: info@neohim.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Неохим».  
Адрес: 1195030, Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А. ОГРН: 1069847536219.  
Телефон: +7 8127021246, Факс: +7 8127021246. E-mail: info@neohim.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации» ООО «НИЭЦ Сертификации». Россия, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 51А, стр. 2 тел/факс (499) 187-70-49, 187-73-16. ОГРН: 1107746197096. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ47 выдан 21.05.2010 МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Средство для огнезащиты древесины «Неомид 450-1» (NEOMID 450-1) выпускаемый по ТУ 2499-048-98536873-2009 с изм. 1-4. Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009

«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний». См. Приложение (ТР 0361316)

код ОК 005 (ОКП)  
24 9900

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний для целей сертификации №016С-14 от 03.09.2014 г., ИЛ ООО «НИЭЦ Сертификации» № ТРПБ.RU.ИН06 от 21.05.2010 г. Акт № 011ТР-2014 о результатах анализа состояния производства от 04.07.2014 г. ОС ООО «НИЭЦ Сертификации» № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010 г. Схема сертификации 4С. Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на её упаковке (таре), в так же в сопроводительной документации.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ2499-048-98536873-2009 с изм. 1-4

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

05.09.2014

по

04.09.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Богатищев

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ47.В.00372

(обязательная сертификация)

ТР **0361316**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний	I (первая) группа огнезащитной эффективности, устойчиво к старению при поверхностной пропитке с общим расходом не менее 250 г/м <sup>2</sup> без учета потерь; II (вторая) группа огнезащитной эффективности, устойчиво к старению при поверхностной пропитке с общим расходом не менее 150 г/м <sup>2</sup> без учета потерь



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

  
Е.М. Боровков

  
А.И. Богатищев