

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-FI.ПБ45.В.00018
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639618
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "Tikkurila OYJ". Адрес: P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaalantie 1, Vantaa, Finland.
(наименование и место нахождения заявителя) . Телефон +358 9 857 71, факс +358 9 857 71.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Tikkurila OYJ". Адрес: P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaalantie 1, Vantaa, Finland
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) (Финляндия). Телефон +358 9 857 71, факс +358 9 857 71.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ". 123007, г. Москва,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, уполномоченного на выдачу сертификата соответствия) ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62.
ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия для внутренней и наружной отделки помещений на основе синтетических полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде (лакокрасочная продукция).
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
(см. приложение № ТР 0076276)

Класс пожарной опасности материалов - КМ2. Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 19, статья 81 п.1; глава 30, статья 134 п.п. 1,2,3; глава 33, статья 149; приложение, таблицы 3, 27.(см. Приложение № ТР 0076276)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
23 1000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3209 10 000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Сертификат менеджмента качества ИСО ГОСТ Р 9001; № РОСС FI.ФК14.K00048, выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО "Элмас", Россия, 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, 40; рег. № РОСС RU.0001.13ФК14.

Протоколы испытаний № 76-10-2010П от 30.10.2010 г.; № 77-10-2010П от 30.10.2010 г., ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИН05 от 14.04.2010 г., 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация изготовителя

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.11.2010 по 21.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ФЛ.ПБ45.В.00018

(обязательная сертификация)

ТР 0076276

(учетный номер бланка)

Код ТН-ВЭД	Условное обозначение композиции	Показатели пожарной опасности материалов
3209 10 0000	Гармония; Джокер; Кива лак; Луя; Магнетик; Мозаика, лак с вкраплениями; Новопласт 2, 7, 12, 20; Панели ясея защитный состав; Панели ясея лак; Панели-ясея титан; Пиртти; Ремонтти ясея; Сиро мат; Сиропласт 2, 7, 12, 20; Тайка лазурь; Тайка перламутровая краска; Ясеяпласт 2, 7, 20; Гармония декоративная краска; Луми; Финнигарт 150, 500, 1,5Н, 3,0Н; Финнигарт гибрисил; Юки краска и грубозернистое покрытие; Новасил краска.	Группа горючести по ГОСТ 30244-94 - Г1; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-94 - В1; Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 - Д2; Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 - Т2.
3209 10 0000	Бетолукс аква краска; Паркетти ясея лак.	Группа горючести по ГОСТ 30244-94 - Г1; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-94 - В1; Группа распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97 - РП1; Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 - Д3; Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 - Т2.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

(Handwritten signature of M. B. Yaskolko)
(Handwritten signature of B. P. Jezlov)

М. Б. Ясколко

Б.П. Жезлов